

---

Emne

**Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk**

---

Dato for møde	Tidspunkt	Sted
27. november 2018	18.00	Henning Berner
Referat udarbejdet af		Mail/ Telefon
Torben Bahn Petersen		<a href="mailto:tbpet@naestved.dk">tbpet@naestved.dk</a> / 40356312

---

Mødedeltagere

Frede Zeiler (FZ) - (formand)  
Henning Berner (HB) - (Næstformand)  
Susanne Petersen (SP) - (kasserer & Vandpasser)  
Flemming Nielsen (FN)- (bestyrelsesmedlem)  
Torben Bahn Petersen (TBP) - (sekretær)

---

Til orientering for

Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse

---

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra 21. august 2018
  2. Orientering fra bestyrelsen
  3. Vandanalyser
  4. Status på stophaneprojekt
  5. Vandledningsbrud
  6. Orientering fra vandpasser.
  7. Orientering fra kasserer.
  8. Regnskab pr 30. juni 2018
  9. Takstblad 2019
  10. Drøftelse af Thetys
  11. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune
  12. Eventuelt
  13. Næste møde
- 

**1. Godkendelse af referat af 21. august 2018.**

Referatet blev godkendt

**2. Orientering fra bestyrelsen**

Frede og Flemming, har været på kursus hos Grundfos.

Der har været foretaget et gratis pumpe- og installationstjek. Resultatet af dette, var tilfredsstillende.

Der ses to problemstillinger:

En at ledningerne ikke konsekvens ligger hvor det burde ligge ift. vores ledningskort. Kortet retters ved alle de lejligheder hvor der observeres diskrepans. Et andet problem er, at nogle steder er vandledningerne lavet af PVC materiale der kan være svært at skaffe reservedele til, ved brud mv. Dog burde vores normale samarbejdsvirksomhed, have reservedele liggende.

Konklusion er, at der altid skal være ledningsmateriale liggende klart til at ordne eventuelle brud. Dette ved at have en ekstra vandledning der kan kobles på, og lægges ovenpå jorden indtil korrekt reparation kan foretages.

SP: Ledningerne omkring Kockholmsvej og mod Strøbylille, passer heller ikke der hvor de burde ligge ift. tegninger. Dette er observeret ved igangværende gravearbejde.

### 3. Vandanalyser

Vi har endnu ikke modtaget svar fra Stevns Kommune omkring hvordan vi bør følge lovgivningen ift. rammeudbud. Der ligger samtidig en forespørgelse omkring det samme i Vandrådet.

PH værdien har vist sig for lav, ved en måling. En efterfølgende måling har dog vist, at PH målingen er over grænseværdien. Det må derfor konkluderes at der har været en fejl i den første analyse.

Fredag den 30. november, foretages der nye prøver på værket. Herunder en prøve på fluorid. Samtidig tages prøver ved aftapningssted, hos en andelshaver.

### 4. Status på stophaneprojekt

SP: Vi er næsten færdig med første etape. Det vil sige der er påsat fire nye stophaner. Næste projekt er otte nye stophaner omkring Svalemosevej.

Afprøvning af nye stophaner ved Kystvejen 252, viser de to stophaner er tætte - og virker efter forskrifterne.

HB: Der bør laves yderligere stophaner ved den yderste del af vandværkets område. Således at der kan lukkes ned for flere og mindre områder end først planlagt. Dette for at sikre vandtilgangen for Restauranten på Kystvejen 252, ved et eventuelt nedbrud. Sat op således at der kan tilgå vand fra Strøby Egede vandværk, til mindre sektioner end nu. Dette vil øge driftssikkerheden.

### 5. Vandledningsbrud

Garderhøjen 8-10 - almindelig brud.

Løvsangervej 35 - 37 - almindeligt brud.

Svalemosevej 57

Strandvejen 26 C - overgravet to gange. samt almindelig brud ved nr. 57

### 6. Orientering fra vandpasser.

SP: Brud ved Svalemosevej 57. Bruddet er meldt til vores forsikringsselskab. Andelshaver har gjort det samme. Der er efterfølgende etableret ny vandmåler tæt på hovedledning.

Vigtigt, ved brud skal andelshaver kontakte vandpasser. Hvis vandpasser ikke kan kontaktes skal VVS firma kontaktes - *se hjemmeside for flere oplysninger.*

Der er fældet træer ved vandværket, Samtidig er rødderne fræset op, fra de fældede træer. Derved er der ikke længere fare for at rødderne vokser ind i vandtankene.

Generelt skal der arbejdes med at gøre haven omkring vandværket pænere, herunder beplantning, samt opsættes nyt rækværk.

Trykfiltre til ilt- og styreventiler skal skiftes. Dette grundet at de nuværende ikke er lovlige pga. fare for at filtrene kan sprænge under for stort tryk. Dette vil koste ca. Kr. 10.000,00

Servicekontrakter. Der skal drøftes med Danvatec, om det kunne være fornuftigt med service på pumper mv., ved borerne.

Susanne tilmelder sig Drift- og hygiejne kursus for vandpasser.

Alarmsystemet på vandværket er fuldt op to date.

Der er mange forespørgsler omkring undersøgelse af *Ler-vikar system* - system der registreret alle nedgravede ledninger. Vi skal kunne svare inden for tre dage ved en graveanmodning.

Rambøll har givet tilbud på at administrere dette for os. Dette accepteres.

Hjemmesiden er lavet således at den kan tilgås via mobil og tablet. Samtidig har den fået ny forside. Bestyrelsen vil løbende orientere sig på siden.

Stor ros til hjemmesiden, til vandpasser fra bestyrelsen.

Vanindvindingstilladelse. Godkendelse er udløbet. Kommune er opmærksom på dette. Bestyrelsen afventer tilbagemelding fra kommunen.

#### **7. Orientering fra kasserer.**

SP orienterede. Blandt andet, at der er stor aktivitet i sommerhussalgene.

Vedr. krav til krypteret mail, pga. nye persondataloven. Bestyrelsen følger udviklingen på området.

#### **8. Regnskab pr 31. oktober 2018**

Godkendt.

Der forventes underskud for 2018. Dette pga. projekter med nye stophaner.

#### **9. Takstblad 2019**

Endnu ikke godkendt hos Kommunen

#### **10. Drøftelse af Thetys**

Oplæg blev drøftet

Flemming laver Thetys til næste møde.

**11. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune**

Intet nyt

**12. Eventuelt**

Ny dato for generalforsamling.

Flyttes fra 26. Maj, flyttes til den 5.maj klokken 10.00

Bestyrelsen mødes klokken 09.00, før generalforsamlingen

**13. Næste møde**

28. Januar 2019. Klokken 18.30, hos Frede.